

Exp.: 2021/007281

Procés selectiu: Conserge de centres escolars

Segon exercici: prova pràctica

Data: 26.11.2021

1. Segons el Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higiènics i sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi, annex 3) de manteniment d'instal·lacions interiors d'aigua calenta sanitària i aigua freda de consum humà: (7,5 punts)

a) En condicions normals, cada quan s'ha de realitzar una desinfecció de la instal·lació d'aigua calenta sanitària?

1 cop l'any

b) Els valors de clor residual lliure per al funcionament habitual d'una instal·lació d'aigua freda sanitària han d'estar entre quins valors?

0,2 – 1 mg/l

c) A quina temperatura mínima han d'estar l'aigua dels acumuladors?

60° C

2. Ara aquí davant tens el pany d'una porta al que se li ha de canviar el bombí. La valoració es farà en funció del temps que triguïs a canviar-lo i la correcta execució de l'operació (7,5 punts)

Entre 0 i 90'' : 7,50 punts

Entre 91 i 120'' : 5,00 punts

Entre 121 i 150'' : 2,50 punts

A partir de 151'' : 0,00 punts